



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87
E: mail: priem@pech.gosnadzor.ru, Web Site: <http://www.pech.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Сыктывкар

место составления документа

«13»

декабря

2017 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/09-42

С «04» по «13» декабря 2017 года

По адресу/адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Печорского управления Ростехнадзора

В.Н. Ветошкина от 17.11.2017 № 1310

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

Плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

(МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство назначен без прохождения проверки знаний и присвоения 4 группы по электробезопасности в комиссии органа госэнергонадзора	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», пункт 1.2.7, 1.4.28	30.06.2018
2.	Заместитель ответственного за электрохозяйство назначен без прохождения проверки знаний и присвоения 4 группы по электробезопасности в комиссии органа госэнергонадзора	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», пункт 1.2.7, 1.4.28	30.06.2018
3.	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначен без прохождения проверки знаний в комиссии органа госэнергонадзора	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», пункт 2.2.3, 2.3.20	28.02.2018
4.	Заместитель ответственного за	«Правила технической	28.02.2018

	исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначен без прохождения проверки знаний в комиссии органа госэнергонадзора	эксплуатации тепловых энергоустановок», пункт 2.2.3, 2.3.20	
5.	Инструктаж по 1 группе по электробезопасности неэлектротехническому персоналу проводится работником, не относящимся к электротехническому и не имеющим 3 группу по электробезопасности.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», пункт 1.4.4	30.06.2018
6.	Не определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», пункт 1.4.4	28.02.2018
7.	Инструкция по охране труда для работников по 1 группе по электробезопасности не пересмотрена в установленный срок	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», пункт 1.8.8	28.02.2018
8.	Диэлектрические перчатки, входящие в состав комплекта основных изолирующих электрозащитных средств до 1000 В, не прошли своевременное эксплуатационное электрическое испытание	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», пункт 1.2.2; «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», пункт 1.3.3	28.02.2018
9.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников дверцы ЩС в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
10.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников жаровочной сковороды в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
11.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. Плиты № 1 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018

12.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников дверцы ЩС в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
13.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 1 эл. плиты № 1 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
14.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 2 эл. плиты № 1 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
15.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 3 эл. плиты № 1 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
16.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 4 эл. плиты № 1 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
17.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 1 эл. плиты № 2 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018

18.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 2 эл. плиты № 2 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
19.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 3 эл. плиты № 2 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
20.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников эл. конфорки № 4 эл. плиты № 2 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
21.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников ванны № 3 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
22.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников мойки № 1 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
23.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников мойки № 2 в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018

24.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников стеллажа в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
25.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников разделочного стола в кухне корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
26.	Отсутствует металлическая связь цепи зануляющих и защитных проводников металлического стеллажа в овощном складе корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по ул. Малышева, 20 (Не проведено повторное испытание непрерывности проводников)	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1; «Правила устройства электроустановок», 7-ое издание, п. 1.8.39	28.02.2018
27.	Не проведены своевременно обязательные испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок корпуса № 3 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по адресу: п. Нижний Чов, ул. Сосновая, д. 2а.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п. 1.2.2, 3.6.1	30.06.2017

На основании ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401,

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выполнении нарушений направить в письменном виде не позднее трех рабочих дней, с момента окончания срока устранения нарушения (столбец 4) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 67, тел.: 20-62-77, факс: 20-62-87

(куда, кому, срок и порядок предоставления)

Печорское управления Ростехнадзора

Прилагаемые к предписанию документы (в том числе заверенные копии):

Распоряжение на проведение плановой проверки от 17.11.2017 № 1310;
Уведомление о проведении плановой проверки от 20.11.2017 № 25-06/11534;
Уведомление о вручении от 23.11.2017;
Устав МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;
Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
Приказ о назначении директором;
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство;
Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
Договор энергоснабжения;
Договор теплоснабжения;
Акты ввода, паспорта приборов учета;
Энергетический паспорт рег. № ЭП.003.078-7243-ОБ-02-13 от марта 2013 года, составленный по результатам первого обязательного энергетического обследования;
Программа энергосбережения на 2016-2018 гг;
Инструкция по охране труда для работников по 1 группе по электробезопасности;
Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
Технические отчеты по обследованию и испытанию электроустановок;
Акт проверки № 25-06/09-42 от 13.12.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Пономарев Алексей Сергеевич
главный государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями

С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания № 25-06/09-42 на руки получен:

Директор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Сабинская Ольга Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» декабря 2017 г.

(подпись)