



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21\_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 137/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 обще-  
развивающего вида» г.Сыктывкара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарном надзоре от «26» февраля 2018 года №137, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 20 мин. «17» апреля 2018 года по 12 ч. 30 мин. «28» апреля 2018 года проведена проверка, которую провёл:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Юрий Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара

По адресу(ам): г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 9/4

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

И.О. Директора Терехова И. В., Заведующий хозяйством Липская С. В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности нормально открытых противопожарных клапанов (установленных в системе пир-	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.04.2019	

	точно-вытяжной вентиляции в местах прохода воздуховодов через противопожарные стены) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки.			
2.	Ширина эвакуационного выхода из коридора №6 (согласно проекта) - ведущего из тамбура непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 метра - фактическая ширина 0,9 метра;	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2018 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;	01.04.2019	
3.	Противопожарное расстояние между зданием детского сада (общественного назначения, IV степени огнестойкости) и теневыми навесами (сооружение, V степени огнестойкости) менее 12 метров (фактическое расстояние составляет 7,5);	ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3, Таблица 1 СП 4.13130.2013 (требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию - п. 4.3 СП 4.13130.2009;	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Ю. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)  
М.Л.П.\*

«28» апреля 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

И.О. Директора, Терехова И. В.  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.